

**OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
Hroncova 13, 041 70 Košice

---

Číslo: OU-KS-OSZP-2021/011315

Košice, dňa 17.09.2021

**O Z N Á M E N I E**

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „**Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu - Vetva A 2021**“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u   v y h l á š k o u .

Na základe žiadosti **obce Milhošť, zastúpenej starostom, Milhošť 6, 044 58 Seňa, podanej dňa 04.08.2021** na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom Košice-okolie dňa 17.09.2021 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2021/011315-004 na uskutočnenie vodnej stavby „**Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu - Vetva A 2021**“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

**Vodovod „Vetva A 2021“**

Trasa predĺženia vodovodu - nová vetva A 2021 bude dlhá 107,9 m a vedená v komunikácii na parc. č. 2400, k. ú. Milhošť. Trasa bude napojená na vodovodné potrubie existujúcej vodovodnej siete DN 80 na parc. č. 2475. Rozchod začína v bode V1, kde bude osadený nový zemný uzáver DN 80 a končí v bode V3 podzemným odkalovacím hydrantom DN 80. Pri výpočte dimenzií verejných sietí sa uvažuje s vybudovaním 8 kusov vodovodných prípojok. Vodovodná prípojka HDPE 32x3,0 PN 10 bude ukončená vodomernou šachtou, s priemerom 1000 mm, ktorá nebude vzdialená od hranice pozemkov viac ako 1 m. Množstvo spotrebovanej vody činí pre 8 rodinných domov 4640 l/deň.

**Kanalizácia „Vetva A 2021“**

Trasa predĺženia kanalizácie - nová vetva A 2021, dlhá 109,4 m, bude vedená v komunikácii na p. č. 2400, k. ú. Milhošť, ktorá bude napojená na existujúcu verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou šachtou RŠ EX DN 1000 na parc. č. 2475. Dimenzia potrubia existujúcej kanalizačnej siete je DN 300. Nová splašková kanalizácia končí zaústením do revíznej kanalizačnej šachty RŠ3 DN 1000 (navrhovaný počet RŠ je po celej



OKRESNÝ  
ÚRAD  
KOŠICE-OKOLIE

Telefón  
+421/55/60 04 127

Fax  
+421/55/63 25 983

E-mail  
[oszp.ks@minv.sk](mailto:oszp.ks@minv.sk)

Internet  
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie>

IČO  
00151866

trase 3 ks). Stoka splaškovej kanalizácie bude vedená pod spevnenou plochou obecnej komunikácie. Na stoku budú napojené kanalizačné prípojky PVC DN 150 cez odbočkové tvarovky 300/150. Prípojky budú ukončené v revízijských šachtách DN 600 (navrhovaný počet 8 ks), ktoré nebudú vzdialené od pozemkov viac ako 1 m.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP - 2021/011315-004 zo dňa 17.09.2021. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.

Príloha:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2021/011315-004 zo dňa 17.09.2021

**Doručí sa:**

1. Obec Milhosť, zastúpená starostom

Vyvesené dňa: 17.09.2021

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis: